

Zkušební protokol č. 65494

Zákazník: AQUA Cleer
Novákových 6 Praha 8, 180 00

Akce: Staré Místo

Datum odběru: 7.12.2012

Odebral: zákazník

Datum dodání: 11.12.2012

Datum analýzy: 11.12. - 17.12.2012

Datum vyhotovení: 18.12.2012

Lab. číslo:	111365
Označení vzorku:	OU
Matrice:	voda

Chemický a fyzikální rozbor vody

sodík	mg/l	100
N-NH ₄ ⁺	mg/l	<0,1

Stopové kovy

hliník	mg/l	<0,10
bor	mg/l	0,51
železo	mg/l	0,13
mangan	mg/l	0,028

Metody stanovení:

Pracoviště: Novákových 6, Praha 8

amonné ionty, N-NH₄⁺ dle SOP 8 (ČSN ISO 7150-1)

ISO 12020, ČSN EN 1233, TNV 757408)

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.

Laboratoř ručí za zpracování vzorku od jeho dodání do laboratoře.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil: Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice